



FP 341.07/06/09

Radomsko, dnia 27.03.2009 r.

Do:

Wszyscy nabywcy SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
**„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych
wraz z przychodnią, w Radomsku przy ul. Przedborskiej”**

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

- I.** Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ:

Pytanie 1:

Czy w oknach o wym. 110x175 szt. 52 zastosować uchył z poziomu podłogi ?

Odpowiedź na pytanie 1:

- Nie stosować uchyłu z poziomu podłogi

Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie poz. 5 kosztorysu nakładczego: ile metrów kwadratowych ma być wykonane z wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku akrylowego gr.3 mm a ile fakturą „kamyczkową” o gr. Ziarna 1,5 mm

Odpowiedź na pytanie 2:

- Wyprawą elewacyjną cienkowarstwową z tynku akrylowego gr. 3mm będzie wykonane 2400 m². W/w wyprawa posiada fakturę kamyczkową o gr. ziarna do 1,5mm (baranek)

Pytanie 3:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności z książki przedmiarów pkt.5 „wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 3 mm” a zestawieniem materiałów poz. 28 i 29 „sucha mieszanka tynkarska żywiczno mineralna o gr. Ziarna 2,5 mm”

Odpowiedź na pytanie 3:

- Występuje tylko wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z **tynku akrylowego gr.3mm (zestawienie materiałów poz. 28,29 –winno być- tynk akrylowy o grubości 3mm, ziarna do 1,5)**

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie poz. 5 książki przedmiarów : czy faktura „kamyczkowa” o gr. Ziarna 1,5 jest tynkiem w postaci „baranka” czy mozaiki ?

Odpowiedź na pytanie 4

- Jest tynkiem w postaci „**baranka**”.

Pytanie 5:

Wg szczegółowej specyfikacji technicznej określa się parametr grubości blachy dla parapetów zewnętrznych na 0,6 mm. Wg kosztorysu nakładczego poz. 7 i 11 i wynikającego z niego zestawienia materiałów grubość blachy określa się na 0,5 mm.

Proszę podać wymagana grubość blachy do wykonania parapetów zewnętrznych.

Odpowiedź na pytanie 5

- Wymagana grubość blachy do wykonania parapetów zewnętrznych wynosi **0,6mm**

II. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27.03.2009 r.

W imieniu Zamawiającego

STAROSTA

/-/

Mieczysław Zyskowski

.....

Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem: nr fax. 044 683 43 35.