



Radomsko, dn. 14.07.2010r.

WP.341.25/12/2010

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Zaprojektowanie i dobudowa stacji transformatorowej dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, że:

I. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, którym jest ZPUE Spółka Akcyjna ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa (oferta nr 3).

Cena brutto: 415 993,01 PLN

Liczba punktów: 100

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca przedstawił ofertę najkorzystniejszą cenowo i uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert.

II. Ponadto Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły następujące Firmy:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena	Liczba punktów – kryterium cena 100%
1	Black Water Energia Sp. z o. o. Ul. Nieborowska 46/27 80-034 Gdańsk	469 700,00	88,57
2	Zakład Usług Elektrycznych Wojciech Nita Ul. Południowa 18 97-500 Radomsko	606 340,00	68,61



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

3	ZPUE Spółka Akcyjna Ul. Jędrzejowska 79C 29-100 Włoszczowa	415 993,01	100
4	PPUH ELBLOCK Ul. Papiernicza 7 92-312 Łódź	363 560,00	0

III. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucono ofertę nr 4 złożoną przez PPUH ELBLOCK ul. Papiernicza 7, 92-312 Łódź na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie:

W świetle złożonej oferty oraz wyjaśnień z dnia 07.07.2010 r. wynika, że Wykonawca, którym jest PPUH ELBLOCK ul. Papiernicza 7, 92-312 Łódź, nie zamierza zrealizować wymagań zawartych w programie funkcjonalno – użytkowym, tzn. rozbudować istniejącą rozdzielnię „w nawiązaniu do stanu istniejącego” „o parametrach nie gorszych niż istniejące”. Oferent proponuje rozwiązanie znacznie odbiegające od stanu istniejącego, co spowoduje, że rozdzielnia po przebudowie będzie wykonana w dwóch standardach, a to spowoduje utrudnienia eksploatacyjne i zagrożenia BHP dla obsługi.

IV. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W imieniu Zamawiającego

Jerzy Kaczmarek

/-/

Starosta

.....