



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 13.09.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP. 341.43/05/2010

Dotyczy: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3934E w m. Krzętów na rzece Pilicy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

PYTANIE 1

Prosimy o podanie parametrów mostu do zaprojektowania z uwzględnieniem informacji na temat jego rozpiętości.

Odpowiedź na pytanie 1

- 1) Klasa obciążenia - „A”,
- 2) Szerokość obiektu – 2 pasy ruchu po 3,5 m + jednostronny chodnik.

Jednocześnie informujemy, że obecny tymczasowy drewniany obiekt ma rozpiętość 65 m.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.09.2010 r.

W imieniu Zamawiającego

WICESTAROSTA
Bożena Nowacka

.....