



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, 19.07.2011 r.

Do:

Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.272.23.05.2011

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Zakończenie procesu termomodernizacji placówek oświatowych, dla których Powiat Radomski jest organem prowadzącym – Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu i I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi oraz modyfikację do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PYTANIE

W przedmiarze robót dot. instalacji elektrycznej dla budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku nie ujęto rurek osłonowych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru lub wyjaśnienia.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót dodaje się poz. 29 o brzmieniu:

KNNR 5 0102-06

Opis i wyliczenia: Rury winidurkowe o śr. do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach o podłożu innym niż beton.

Ilość – 2300 m

II. Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższa modyfikacja SIWZ stanowi jej integralną część a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie ma wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Andrzej Plutecki

.....