



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko dnia 25.06.2012r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.272.09.06.2012.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni dla Zaplecza Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36 na funkcję Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego wraz z rozbudową i nadbudową budynku**”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań do SIWZ zadanych przez Wykonawców oraz treść udzielonych odpowiedzi.

Pytanie 1

W projekcie instalacji wewnętrznych wod. – kan. w punkcie 5.4. widnieje zapis: „Podejścia kanalizacyjne do przyborów należy wykonać w systemie instalacyjnym „Geberit Duofix”. Prosimy o informacje jakich przyborów one dotyczą, gdyż w przedmiarach robót i STWiORB widnieje zapis, że miski ustępowe mają być typu Compact?

Odpowiedź:

Należy wykonać podejścia do misek ustępowych typu Compact zgodnie z przedmiarem robót.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

III. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.06.2012r.

W imieniu Zamawiającego
Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy
Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
Grzegorz Wierzbicki