



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Radomsko, dnia 07.03.2014 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.272.2.05.2014

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3934E Radomsko - Krzętów”.

I. Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania oraz treść udzielonej odpowiedzi:

PYTANIE

W związku z ogłoszonym przetargiem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3934E Radomsko - Krzętów” proszę o podanie jakie parametry ma spełnić mieszanka mineralno – bitumiczna. Zgodnie z nową nomenklaturą obowiązują takie kategorie ruchu jak: KR – 1-2, KR – 3-4, KR – 5-6. W związku z powyższym uprzejmie proszę o podanie, która z kategorii ruchu obowiązuje na przedmiotowej drodze. Informacja jest niezbędna w celu właściwego wyliczenia kwoty oferty przetargowej.

Odpowiedź

Mieszanka mineralno – bitumiczna musi spełniać parametry dla kategorii ruchu KR 5-6.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie ma wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.03.2014 r.

W imieniu Zamawiającego

KIEROWNIK

Referatu ds. Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych
i Zamówień Publicznych

Grzegorz Wierzbicki

.....